



Серия 5.905-18.05 вып. 1

Овозначение	Условный проход Дуж, мм	L*, MM	Масса ед., кг
YKL 8.00	400	450	34,46
-01	500	550	39,77

- 1. Для крепления газопроводов к кронштейну возможно применение хомутов из круга 8-B ГОСТ 2590-88 согласно чертежу ЧКГ 11.03 с уменьшением диаметров отверстии под хомуты до $10\,$ мм.
- 2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80*.

Металлическая конструкция (для справки)	2. Сварные швы по гост 3264-86ж. 3. ^ж Размеры для справок		
	УКГ 8,00 CБ		
	Изм./лист N докум. Подпись Дата газопровода Лу 400 и 500 мм к См. Табл. Подпись Табл.		
	Пров. Крючков 7007.05 СБОРОЧНЫЙ ЦЕРТЕЖ ЛИСТ ЛИСТОВ 1 Н. контр. Панасенко Талиге 27.05 Утв. Корж 70.05 (7.05) "Газпроект"		
	Копировал Формат АЗ		